

19家重大火灾隐患单位被挂牌督办

为进一步督促压实各方面消防工作责任，推进国务院安委办安全生产十五项措施贯彻落实，强力推动全市重大火灾隐患整治工作，日前，安庆市政府将19家存在较大突出消防安全隐患的社会单位列为2022年度市级挂牌督办整改重大火灾隐患单位，并印发《通知》，明确压实属地政府和行业部门有关消防工作责任，强调督促做好各重大火灾隐患的跟踪整改工作，坚决有效防范和化解重大安全风险，确保全市消防形势稳定。

作为一项深化加强消防领域风险隐患排查整治、强力推进重大火灾隐患整治的工作举措，安庆市每年都在对全市各级各类消防安全风险隐患进行排查摸底的基

础上，提请以市政府名义对一些存在突出火灾隐患问题的单位进行挂牌督办整改。

今年市政府挂牌督办整改的19处市级重大火灾隐患，涉及到全市11个县（市、区），涵盖高层住宅小区、宾馆餐饮场所、休闲娱乐场所和厂房等，存在的突出消防隐患问题主要为未按要求设置消防设施、消防设施缺乏或损坏率高、安全出口和疏散通道设置不符合相关要求、可燃材料上直接敷设电气线路、占用防火间距等。

《通知》强调，各地各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，落实省防范化解重大风险专项工作会议部署要求，进一步提高政治站位，牢固树

立“万无一失、一失万无”理念，坚持稳字当头、防范在先，切实扛起整改责任。各地要严格落实属地管理责任，各有关部门要严格落实行业监管责任，加强会商研判，采取有效措施，合力开展攻坚，确保19处重大火灾隐患于2022年10月底前全部整改销案。

《通知》要求，各地各有关部门对市政府挂牌督办的重大火灾隐患，要充分运用行政处罚、临时查封等手段，采取常规执法、明察暗访、突击抽查、随机抽查等方式，依法严厉整治；要按照省委“一改两为”大会精神，坚持严格执法和热情服务有机统一，为存在重大火灾隐患的单位和场所主动提供法律和技术服务，指导其制订科学、合

理的整改方案和安全防范措施；要加强对重大火灾隐患的曝光力度，对整改态度积极的重大火灾隐患单位要予以正面宣传，对整改态度消极的重大火灾隐患单位要予以跟踪曝光。

《通知》明确，各地各有关部门要严格落实重大火灾隐患整改责任追究制度，跟踪问效，强化督导；要组织开展隐患整改检查督查，对责任不落实、督促不到位，导致重大火灾隐患久拖不决甚至发生火灾事故的，严肃追究有关部门、单位和相关责任人责任；要适时对重大火灾隐患整改情况进行通报。市政府将把挂牌督办的重大火灾隐患整改情况纳入对县（市）、区政府消防工作考核内容。 李杰

为扎实做好校园消防安全工作，有效提升师生消防安全意识和素质，近日，市消防救援支队宣城路特勤站以防灾减灾宣传周为契机组织开展消防宣传进校园活动。消防宣传人员通过消防知识宣传、消防逃生演练和灭火实践操作等方式，向教职员和学生教授基本的防火知识和逃生自救技能，指导安全用火用电用气等，正确扑救处置各类初期火灾，严防火灾事故发生。

胡震 摄



火灾隐患曝光台

一、定时组织防火检查，及时消除火灾隐患。安徽双超彩印包装有限公司，所在区域：潜山市。存在火灾隐患：1、未按规定设置封闭楼梯间；2、未按规定设置自动喷水灭火系统；3、喷漆房与厂房之间，办公室与厂房之间未进行有效防火分隔；4、厂房被竖向分隔为两个部分，导致两个部分各自安全出口均不足；5、办公室设置在厂房内，未设置独立的的安全出口。（省级挂牌督办重大火灾隐患单位）

二、消防安全不可忘，安全通道要通畅。望江县中江翰林苑小区（安庆市家和物业管理有限责任公司望江分公司），所在区域：望江县。存在火灾隐患：1、消防给水管网有漏点，导致3#楼、4#楼室内消火栓压力不足，不能正常使用；2、5#楼消防救援场地被电动车充电桩占用；3、地下车库部分疏散指示标志损坏且损坏率超过30%；4、地下车库防火卷帘不能正常降落；5、喷淋泵、消火栓泵不能正常联动控制；6、火灾报警主机8号回路短路，导致8号回路无法正常使用。（省级挂牌督办重大火灾隐患单位）

三、消防隐患及时除，安全检查勿马虎。安徽省太湖县圆山酒店有限责任公司，所在区域：太湖县。存在火灾隐患：1、该单位东北侧室内疏散楼梯未形成封闭楼梯间；西南侧疏散楼梯间在二、三层处开设两扇门分别通往厨房，在二层开设一扇窗户通向包厢；2、该建筑的封闭楼梯间的防火门损坏率大于设置总数的50%；3、该单位疏散走道、楼梯间、安全出口设置栅栏门；4、该场所四层西南侧储藏室使用可燃泡沫夹芯板房搭建。（省级挂牌督办重大火灾隐患单位）

四、火灾起，心莫急，湿巾捂鼻慢呼吸。安庆市千和时尚酒店，所在区域：迎江区。存在火灾隐患：1、疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%；2、封闭楼梯间的门损坏率大于设置数量的50%；3、一层北侧疏散走道墙面采用木质装饰材料。 肖宣

防疫防火两不误 齐头并进保平安

为进一步做好疫情防控期间消防监督管理工作，切实提升集中隔离点防范火灾能力，近日，桐城市消防救援大队联合市卫健委对隔离点开展消防安全检查。

其间，联合检查组听取了防疫工作人员情况介绍，详细了解

了隔离点周边环境、设施配备和人员安排。根据集中隔离点建筑特点，联合执法人员重点对疏散通道和安全出口是否畅通、灭火器材是否完整好用、消防设施是否正常运行、电气线路是否穿管敷设等情况进行检查指导。每到

一个隔离点，检查组都要求单位制定健全的消防安全管理制度和切实可行的灭火预案，明确消防安全责任人和管理人，扎实做好日常消防安全管理工作。

通过此次检查，大队进一步掌握了辖区防疫集中隔离点的实际情况，做到底数清、情况明，同时强化了集中隔离点抵御和防范火灾的能力，为辖区消防安全稳定奠定了坚实基础。

汪晶晶

检查仓储物流场所 筑牢消防安全防线

近日，大观区消防救援大队联合区商务局、大观新城管理局开展仓储物流场所消防安全检查。

检查中，联合检查组对场所是否存在违规搭建、耐火等级低和擅自改变仓库使用性质行为；是否违规存放易燃易爆危险品，违规使用易燃可燃材料装修装饰；是否违规占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车道；是否按照标准配置消防设施、器

材，设置消防安全标志；是否开展消防宣传教育培训；员工是否会报警和使用灭火器、消火栓；场所用火、用电、用气是否符合要求等情况进行细致检查，并现场抽查了员工“四个能力”掌握情况。针对检查中发现的问题，联合执法人员当场提出针对性的指导建议，要求各场所要严格落实每日巡查制度，切实做到定时、定岗、定位、定责，同时进一步加强日常消防安

全管理，提升人员消防安全意识，确保消防安全。

下一步，大队将加大对仓储物流场所消防安全的检查力度，积极采取有效措施，不放过任何一个火灾隐患，大范围、全覆盖，强措施持续发力，全力确保全区仓储物流场所消防安全形势稳定，切实做到防范于“未燃”。

叶慧玲